AGROLAB Austria GmbH

Traupenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21900-0, Fax: +43 (0)7247/21900-50
eMail: office@agrolab.at, www.agrolab.at

AGROLAB Austria · Traupenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

WG Eschenau
Eschenau 39
5360 Taxenbach

Erstgutachten	03.05.2024
Datum	06.05.2024
Kundennr.	10123908
Gutachtennr.	287376 / 2

Der Schrägstrich hinter der Gutachtennummer entspricht der aktuellen Version des Gutachtens. Diese Version ersetzt alle vorherigen Versionen dieses Gutachtens.

TRINKWASSER – GUTACHTEN inkl. INSPEKTIONSBERICHT

GUTACHTEN (gemäß TWV BGBl. II 304/2001)

1. Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WV WG Eschenau

Versorgungsumfang: Wassergenossenschaft

Verteilte Wassermenge (m³/d): 25

Anlagen ID: A1813382R161

Projekt: 329 INGENIEURBÜRO MOSER GMBH

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte Datensystem übermittelt.

2. Feststellungen aufgrund der durchgeführten Prüfungen:

Bei der (den) untersuchten Probe(n) wurden im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges alle Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung (BGBl. II 304/2001) bzw. des Lebensmittelbuches CODEX (Kapitel B1, Anh. 3 "Zusätzliche Kriterien") eingehalten.

3. Beim Lokalaugenschein wurden folgende Mängel festgestellt:

Feststellungen (nur Mängel): keine

4. Notwendige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der einwandfreien Wasserqualität:

Das Wasser kann in der aktuellen Qualität ohne Gefährdung der menschlichen Gesundheit getrunken oder verwendet werden.

Landgericht Wels
FN: 207 [illegible]
UID-Nr.: ATU [illegible]

Geschäftsführer:
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gallinger
Dr. Dirk C. Reich

AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-60
eMail: office@agrolab.at, www.agrolab.at

Erstgutachten	03.05.2024
Datum	06.05.2024
Kundennr.	10123906
Gutachtennr.	287376 / 2

Der Schrägstrich hinter der Gutachtennummer entspricht der aktuellen Version des Gutachtens. Diese Version ersetzt alle vorherigen Versionen dieses Gutachtens.

5. Mitgeltende(r) Prüfbericht(e): siehe Anlagen

Auftragsnummer/Analysennummer: 638206/803393

Auftragsnummer/Analysennummer: 638206/803394

6. Beurteilung:

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften. Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

gemäß §73, LMSVG autorisierter Gutachter:

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

Hinweise

Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung des Prüflaboratoriums ist untersagt.

Landgericht Wels
FN: 207 305
UID: ATU 519 84 303
Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Mag. Peter Gattinger
Dr. Gerd C. Rücker

AGROLAB Austria GmbH

Trappenfeld Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21 000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

AGROLAB Austria · Trappenfeld Nord 3, 4714 Meggenhofen

WG Eschenau
Eschenau 39
5660 Taxenbach

Erstgutachten	03.05.2024
Datum	06.05.2024
Kundennr.	10123908
Gutachtennr.	287376 / 2

Der Schrägstrich hinter der Gutachtennummer entspricht der aktuellen Version des Gutachtens. Diese Version ersetzt alle vorherigen Versionen dieses Gutachtens.

INSPEKTIONSBERICHT (gem. ÖNORM M5874)

Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WV WG Eschenau

Versorgungsumfang: Wassergenossenschaft

Verteilte Wassermenge (m³/d): 25

Anlagen ID: A1813382R161

Projekt: 329 INGENIEURBÜRO MOSER GMBH

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte Datensystem übermittelt.

Inspektion durch:

Reischl Markus

Datum:

25.04.24

Begutachtetes Objekt:

gesamte Anlage

Anlagenbeschreibung:

Donsquelle - FT unbekannt, auf einer Wiese, kein Schutzgebiet vorhanden, Einspeisung in HB
Pfarrhofquelle - FT unbekannt, auf einer Wiese, kein Schutzgebiet vorhanden, Einspeisung in HB
Pirchnerquelle - FT unbekannt, auf einer Wiese, gekennzeichnetes Schutzgebiet vorhanden, Einspeisung in QSS

QSS Pirchnerquelle (1Kammer à 0,1m³) auf einer Wiese, Schacht aus Edelstahl, ordnungsgemäße Be/Entlüftung, ordnungsgemäße versperrbare Abdeckung/Türe, Schachtrandhöhe >30cm, Einstieg auf Wasseroberfläche, Überlauf mit funktionierender Froschklappe, Anlage sauber, keine Förderung, Einspeisung in HB

HB (1Kammer à 52m³) 3 Zuläufe, auf einer Wiese, Schacht betoniert, ordnungsgemäße Be/Entlüftung, ordnungsgemäße versperrbare Abdeckung/Türe, Schachtrandhöhe >30cm, Eingang in Vorkammer, Überlauf mit funktionierender Froschklappe, Anlage sauber, keine Förderung, Einspeisung ins Netz

Lebensmittel Wels
FN: 307 355
UstIdNr.: ATU 615 31 320
Geschäftsführer
Dr. Paul Wenninger
Manfred Gattinger
Dr. Carla C. Peter

AGROLAB Austria GmbH

Trappenfeld Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

Erstgutachten	03.05.2024
Datum	06.05.2024
Kundennr.	10123808
Gutachtennr.	287378 / 2

Der Schrägstrich hinter der Gutachtennummer entspricht der aktuellen Version des Gutachtens. Diese Version ersetzt alle vorherigen Versionen dieses Gutachtens.

Feststellungen:

Festgestellte Mängel: keine

Das sichtbare nähere Umfeld der Wassergewinnungszone lässt einen ausreichenden Schutz für das Wasservorkommen erwarten.

Der sichtbare bauliche Zustand der Wassergewinnungsanlage verhindert eine Verunreinigung des Wassers in ihrem Bereich.

Die Einrichtungen für Transport und Speicherung sind augenscheinlich in einem solchen Zustand, dass keine Beeinträchtigung der Wasserqualität zu erwarten ist.

Die Anlage entspricht in hygienischer Hinsicht den Anforderungen.

Es werden Aufzeichnungen über die Eigenkontrolle geführt.

Die Anlage befindet sich in einem ordnungsgemäßen Zustand.

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

Hinweise

Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung des Prüflaboratoriums ist untersagt.

Landgericht Wels
FN 227 351 t
DVR: 0471534
ATU 63484309

Geschäftsführer:
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Gerda C. Reich

AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21800-0, Fax: +43 (0)7247/21800-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

WG Eschenau
Eschenau 39
5560 Taxenbach

Datum 06.05.2024
Kundennr. 10123908

PRÜFBERICHT

Diese Version ersetzt die vorherige Prüfberichtsversion des Auftrags 638206, die hiermit ihre Gültigkeit verliert. Die ggf. hinter dem Schrägstrich der Analysennummer(n) bezeichnete Zahl kennzeichnet die vor der Änderung beinhaltete(n) Probe(n).

Prüfberichtsversion	**2**
Auftrag	**638206 WVA WG Eschenau**
Analysennr.	**803393 / 2 Trinkwasser**
Rechnungsnehmer	**1007106 Ingenieurbüro Moser GmbH**
Projekt	**329 INGENIEURBÜRO MOSER GMBH**
Probeneingang	**26.04.2024**
Probenahme	**25.04.2024**
Probenehmer	**TÜV AUSTRIA Group Markus Reischl, MSc**
Probenahmestelle-Bezeichnung	**AI HWB Waschküche**
Witterung vor der Probenahme	**Regnerisch**
Witterung während d.Probenahme	**Regnerisch**
Bezeichnung Anlage	**WV WG Eschenau**
Offizielle Entnahmestellennr.	**A6249847**
Bezeichnung Entnahmestelle	**Netzprobe Eschenau 39**
Angew. Wasseraufbereitungen	**keine**
Misch- oder Wechselwasser	**JA**
Rückschluß Qualität beim Verbraucher	**JA**
Rückschluß auf Grundwasser	**NEIN**

Chemisch-technische und/oder hygienische Wasseranalyse

	Einheit	Ergebnis	Best.-Gr.	TWV 301/2001 Parameterwerte	TWV 304/2001 Indikatorwerte	Methode
Allgemeine Angaben zur Probenahme						
Lufttemperatur (vor Ort)	°C	2,0				-
Sensorische Untersuchungen						
Geruch (vor Ort)		geruchlos				a) ÖNORM M 6620 : 2012-12
Geschmack organoleptisch (vor Ort)		geschmacklos				a) ÖNORM M 6620 : 2012-12
Färbung (vor Ort)		farblos, klar, ohne Bodensatz				a) ÖNORM M 6620 : 2012-12
Mikrobiologische Parameter						
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	18	0		100	EN ISO 6222 : 1999-05
Koloniezahl bei 37°C	KBE/ml	1	0		20	EN ISO 6222 : 1999-05
Coliforme Bakterien	KBE/100ml	0	0		0	EN ISO 9308-1 : 2017-01
E. coli	KBE/100ml	0	0	0		EN ISO 9308-1 : 2017-01
Intestinale Enterokokken	KBE/100ml	0	0	0		EN ISO 7899-2 : 2000-04

Die auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Labors gestattet. Ergebnisse beziehen sich nur auf die geprüften Proben.

Landesgericht Wels
FN: 257 356 t
UID-NR.: ATU 619 54 209

Geschäftsführer:
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Gerd C. Reich

AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Datum 06.05.2024
Kundennr. 10123909

PRÜFBERICHT

Prüfberichtsversion 2
Auftrag **638206** WVA WG Eschenau
Analysennr. **803393 / 2** Trinkwasser

	Einheit	Ergebnis	Best.-Gr.	TWV 304/2001 Parameterwerte	TWV 304/2001 Indikatorwerte	Methode
Physikalische Parameter						
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	**9,9**	0		25 [39]	DIN 38404-4 : 1976-12
Leitfähigkeit bei 25 °C (vor Ort)	µS/cm	**425**	5		2500	EN 27888 : 1993-09
pH-Wert (vor Ort)		**7,6**	0		6,5 - 9,5 [5]	EN ISO 10523 : 2012-02
Chemische Standarduntersuchung						
Ammonium (NH4)	mg/l	**0,029**	0,01		0,5 [4]	EN ISO 11732 : 2005-02
Chlorid (Cl)	mg/l	**2,5**	0,7		200 [9]	EN ISO 15682 : 2001-09
Nitrat (NO3)	mg/l	**6,3**	1	50		EN ISO 13395 : 1996-07
Nitrat/50 + Nitrit/3	mg/l	**0,170**	0,025	1		-
Nitrit (NO2)	mg/l	**<0,01**	0,01	0,1 [1]		EN ISO 13395 : 1996-07
Sulfat (SO4)	mg/l	**16,8**	1		250 [9] [15]	DIN ISO 22743 : 2016-09
Calcium (Ca)	mg/l	**84,8**	1		400 [19]	EN ISO 17294-2 : 2016-05
Eisen (Fe)	mg/l	**<0,01**	0,01		0,2 [22]	EN ISO 17294-2 : 2016-05
Kalium (K)	mg/l	**1,51**	0,5		50 [19]	EN ISO 17294-2 : 2016-05
Magnesium (Mg)	mg/l	**12,0**	1		150 [19]	EN ISO 17294-2 : 2016-05
Mangan (Mn)	mg/l	**<0,005**	0,005		0,05 [22]	EN ISO 17294-2 : 2016-05
Natrium (Na)	mg/l	**2,51**	0,5		200	EN ISO 17294-2 : 2016-05
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	**4,63**	0,05			EN ISO 9963-1 : 1995-12
Hydrogencarbonat	mg/l	**279**	7			EN ISO 9963-1 : 1995-12
Carbonathärte	°dH	**12,8**	0,2			EN ISO 9963-1 : 1995-12
Gesamthärte	°dH	**14,6**	0,5		>8,4 [23] [24]	DIN 38409-6 (H 6) : 1986-01
Gesamthärte (Summe Erdalkalien)	mmol/l	**2,61**				DIN 38409-6 (H 6) : 1986-01
Summenparameter						
Oxidierbarkeit	mg O2/l	**<0,25 (*)**	0,25		5 [15]	EN ISO 8467 : 1995-05 (mod.)

1) *Für einen begrenzten Zeitraum, der 6 Monate nicht überschreiten darf, sind Überschreitungen bis 0,5 mg/l zulässig, wenn sie technisch bedingt sind und das Wasser nicht zur Zubereitung von Säuglingsnahrung verwendet wird.*
[5] *Der Parameter braucht nicht bestimmt zu werden, wenn der Parameter TOC bestimmt wurde.*
[15] *Überschreitungen bis zu 750 mg/l bleiben außer Betracht, sofern der dem Calcium nicht äquivalente Gehalt des Sulfates 250 mg/l nicht übersteigt.*
[19] *Das Wasser sollte nicht korrosiv sein. Bei Wasser, das bestimmt ist in Flaschen in Verkehr gebracht zu werden, darf der pH-Wert am Ende der Abfüllung bis zu 4,0 betragen, ist dieses Wasser von Natur aus kohlensäurehaltig oder ist es mit Kohlensäure versetzt, wenn der Mindestwert niedriger sein.*
[22] *Der Indikatorwert ist nicht in der Trinkwasserverordnung (BGBl 304/01) enthalten, sondern ist im Lebensmittelcodex CODEX (Kapitel B Anhang3 "Zusätzliche Anforderungen") festgelegt.*
[23] *Für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung.*
[24] *Der Indikatorwert gilt, wenn das Wasser durch chemisch-technische Maßnahmen aufbereitet oder entsäuert wurde.*
[34] *Bei Einzelwasserversorgungsanlagen (Abgabe < 10 m³/d) können bis zu 0,8 mg/l Fe toleriert werden.*
[35] *Bei Einzelwasserversorgungsanlagen (Abgabe < 10 m³/d) können bis zu 0,2 mg/l Mn toleriert werden.*
[39] *Dieser Richtwert gilt nicht für Warmwasser aus TWE Anlagen.*
6) *Geogen bedingte Überschreitungen bis 5 mg/l bleiben außer Betracht. Ab einem Gehalt von 0,2 mg/l müssen Chlorungsverfahren nicht angewendet werden.*
9) *Das Wasser sollte nicht korrosiv sein. Ab einem Gehalt von 100 mg/l kann es unter Umständen bei metallischen Werkstoffen zu Korrosionen kommen.*

Landesgericht Linz
FN: 287 385 i
UstID/VAT-ID-Nr.:
ATU 616 84 303

Geschäftsführer:
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gamsjäger
Dr. Doris C. Felch

AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-20
eMail: office@agrolab.at, www.agrolab.at

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Datum 06.05.2024
Kundennr. 10123908

PRÜFBERICHT

Prüfberichtsversion	2
Auftrag	638206 WVA WG Eschenau
Analysennr.	803393 / 2 Trinkwasser

Thema: Trinkwasserverordnung BGBl II 304/2001
Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei angewandter Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Das Zeichen "<...(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.
Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage verfügbar, sofern die bestimmten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die Mindestanforderungskriterien der angewandten Verfahren bezüglich der Messunsicherheit ist der Regel auf die Richtlinie 2009/90/EG der Europäischen Kommission.

Die Probenahme erfolgte gemäß: ISO 5667-5 : 2006-04; EN ISO 19458 : 2006-08
Die vollständigen Probenahmeprotokolle sind auf Anfrage verfügbar.

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges - eingehalten.

Beginn der Prüfungen: 26.04.2024
Ende der Prüfungen: 03.05.2024

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig.
Bei der Konformitätsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet (Messunsicherheiten werden nicht berücksichtigt), soweit durch entsprechende gesetzliche oder normative Grundlagen usw. durch den Kunden nichts anderes festgelegt wurde.

AGROLAB Austria Herr Mag. Haginger, Tel. 07247/21000-0
Zeichnungsberechtigter Sachbearbeiter

Landesgericht Linz
FN: 207 355 t
UID/VAT-DNR:
ATU 678 54 309

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gallinger
Dr. Guido C. Rossi

AGROLAB Austria GmbH

Trapoldhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

AGROLAB Austria Trapoldhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

WG Eschenau
Eschenau 39
5560 Taxenbach

Datum 06.05.2024
Kundennr. 10123908

PRÜFBERICHT

Diese Version ersetzt die vorherige Prüfberichtsversion des Auftrags 638206. Bei Fragen bitte Gültigkeit prüfen. Die ggf. hinter dem Schrägstrich der Analysennummer(n) befindliche Zahl kennzeichnet die von der Änderung betroffene(n) Probe(n).

Prüfberichtsversion	2
Auftrag	638206 WVA WG Eschenau
Analysennr.	803394 / 2 Trinkwasser
Rechnungsnehmer	1007106 Ingenieurbüro Moser GmbH
Projekt	329 INGENIEURBÜRO MOSER GMBH
Probeneingang	26.04.2024
Probenahme	25.04.2024
Probenehmer	TÜV AUSTRIA Group Markus Reischl, MSc
Probenahmestelle-Bezeichnung	AI HWB Waschküche
Witterung vor der Probenahme	Regnerisch
Witterung während d.Probenahme	Regnerisch
Bezeichnung Anlage	WV WG Eschenau
Offizielle Entnahmestellennr.	A6249648
Bezeichnung Entnahmestelle	Netzprobe Eschenau 111
Angew. Wasseraufbereitungen	keine
Misch-oder Wechselwasser	JA
Rückschluß Qual.beim Verbrauch	JA
Rückschluß auf Grundwasser	NEIN

Chemisch-technische und/oder hygienische Wasseranalyse

	Einheit	Ergebnis	Best.-Gr.	TWV 304/2001 Parameter werte	TWV 304/2001 Indikator werte	Methode
Allgemeine Angaben zur Probenahme						
Lufttemperatur (vor Ort)	°C	2,0				-
Sensorische Untersuchungen						
Geruch (vor Ort)		geruchlos				A) ÖNORM M 6620 : 2012-12
Geschmack organoleptisch (vor Ort)		geschmacklos				A) ÖNORM M 6620 : 2012-12
Färbung (vor Ort)		farblos, klar, ohne Bodensatz				A) ÖNORM M 6620 : 2012-12
Mikrobiologische Parameter						
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	20	0		100	EN ISO 6222 : 1999-05
Koloniezahl bei 37°C	KBE/ml	10	0		20	EN ISO 6222 : 1999-05
Coliforme Bakterien	KBE/100ml	0	0		0	EN ISO 9308-1 : 2017-01
E. coli	KBE/100ml	0	0	0		EN ISO 9308-1 : 2017-01
Intestinale Enterokokken	KBE/100ml	0	0	0		EN ISO 7899-2 : 2000-04

Diese Prüfberichtsversion ersetzt die vorherige Prüfberichtsversion des Auftrags 638206. Bei Fragen bitte Gültigkeit prüfen. Die ggf. hinter dem Schrägstrich der Analysennummer(n) befindliche Zahl kennzeichnet die von der Änderung betroffene(n) Probe(n).

Landgericht Wels
FN. 207 355
DVR/VAT-ID-Nr.:
ATU 513 44 503

Geschäftsführer:
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattinger
Dr. Gavin C. Pettit

AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at, www.agrolab.at

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Datum 06.05.2024
Kundennr. 101239009

PRÜFBERICHT

Prüfberichtsversion 2
Auftrag **638206** WVA WC Eschenau
Analysennr. **803394 / 2** Trinkwasser

	Einheit	Ergebnis	Best.-Gr.	TWV 304/2001 Parameterwerte	TWV 304/2001 Indikatorwerte	Methode
Physikalische Parameter						
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	9,2	0		25 39)	DIN 38404-4 : 1976-12
Leitfähigkeit bei 20 °C (vor Ort)	µS/cm	425	5		2500	EN 27888 : 1993-09

2) Für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung
39) Dieser Richtwert gilt nicht für Kondenswasser aus TWF Anlagen

Trinkw.V: Trinkwasserverordnung BGBl II 304/2001
Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage verfügbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren basieren bezüglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie 2009/90/EC der Europäischen Kommission.

Die Probenahme erfolgte gemäß: EN ISO 19458 : 2006-08
Die vollständigen Probenahmeprotokolle sind auf Anfrage verfügbar.

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges - eingehalten.

Beginn der Prüfungen: 26.04.2024
Ende der Prüfungen: 30.04.2024

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die ermittelten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig.
Bei der Konformitätsbewertung wird ein Entscheidungsregel der statische Ansatz angewendet (Messunsicherheiten werden nicht berücksichtigt), sowie durch entsprechende gesetzliche oder normative Grundlagen bzw. durch den Kunden nichts anderes festgelegt wurde.

AGROLAB Austria Herr Mag. Haginger, Tel. 07247/21000-0
Zeichnungsberechtigter Sachbearbeiter

Die Ausstellung dieses Prüfberichtes entspricht den Bedingungen der Kundenvereinbarung, die auf der Internetseite www.agrolab.at/agb.htm abrufbar sind. Sofern keine Vereinbarung getroffen wurde, gelten die AGB für Prüfberichte.

Landesgericht Linz
FN: 287315i
UID/VAT-ID-Nr.:
ATU 519 94 303

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Markus Sedlinger
(prokurist)